



PROTOCOLLO N°21183-

LAZISE, 08.08.2019

**OGGETTO: NULLA OSTA ALLA POSA DI FOSSA IMHOFF.**  
Lazise Loc. Bagolina 2; foglio 34 – mappale 603.  
Permesso di costruire n. 557/2018 del 15.11.2018.

**Spett. Bauer Andreas**  
**Via Plars di Sopra, 54**  
**39022 LAGUNDO BZ**

email: arch.michelezecchini@gmail.com

ARCH. MICHELE ZECCHINI

VISTA la domanda presentata da Bauer Andreas, residente in via Plars di Sopra, 54 di Lagundo BZ, c.f. BRANRS75R26F132N, volta all'ottenimento di autorizzazione allo scarico previa chiarificazione a mezzo fossa Imhoff mediante subirrigazione delle acque reflue domestiche provenienti dall'immobile sito in Lazise Loc. Bagolina 2, Sez. Unica, foglio 34, mapp. 603, come da documentazione allegata in istanza prot. SUAP n. 0145984 del 21.09.2018;

CONSIDERATO che gli scarichi sono riconducibili a quelli domestici e convogliati e chiarificati mediante il trattamento nella suddetta vasca e scaricati secondo uno dei sistemi previsti nell'Allegato 5, Del. Comitato Min. 04.02.1977, come ribadito dall'art. 21 della Dgr n. 842 del 15 maggio 2012;

CONSTATATO dall'allegata relazione idrogeologica di medesimo protocollo che tale modalità di scarico è stata determinata in base alle caratteristiche litologiche ed idrogeologiche dei terreni interessati, tenendo conto dei pozzi idropotabili esistenti;

ACCERTATA l'inopportunità attualmente di allaccio alla pubblica fognatura, come da parere tecnico dell'Azienda Gardesana Servizi, prot. n. 20407 del 01.08.2019;

VISTO il pagamento delle spese di istruttoria effettuato in data 08.08.2019;

RICHIAMATO il vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, come modificato con Dgr n. 141/CR del 13/12/2011 e Dgr n. 842 del 15 maggio 2012;

VISTO il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, art. 124:

## SI AUTORIZZA

LA POSA - entro giorni 60 dalla data del presente atto - del sistema fognario progettato previa chiarificazione in fossa Imhoff mediante subirrigazione per i servizi igienici dell'immobile sito in Lazise Loc. Bagolina 2, Sez Unica, foglio 34, mapp. 603, come da documentazione allegata in istanza prot. SUAP n. 0145984 del 21.09.2018, presentata da Bauer Andreas, titolare dello scarico, residente in via Plars di Sopra, 54 di Lagundo BZ, c.f. BRANRS75R26F132N.

La ditta dovrà provvedere alla preventiva soppressione di ogni altro pozzo nero, assorbente, biologica o vasca settica tradizionale e canalizzazioni esistenti non afferenti al sistema di scarico che si va ad autorizzare. Dovrà inoltre predisporre un pozzetto a monte ed a valle della fossa Imhoff al fine di effettuare eventuali campionamenti sul tal/quale e sul depurato.

Le opere vengono autorizzate fatti salvi i diritti di terzi e quanto eventualmente di competenza di altri Enti, nonché la regolarità dell'immobile sotto l'aspetto edilizio/urbanistico.

Ogni responsabilità relativa a incidenti, per inosservanza delle norme di sicurezza, è a carico del richiedente, che dovrà mettere in opera ogni cautela nonché idonea segnaletica di legge.

L'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata a seguito della presentazione, da parte del richiedente, della dichiarazione di fine lavori (secondo progetto) firmata e timbrata dal geologo incaricato, nonché da relazione fotografica delle opere in fase di posa.



Il Responsabile Servizio Ecologia  
Dott. Massimiliano Gianfriddo